

## Plazos regulatorios para la tramitación PMGD

**Tabla 1: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Impacto Sistémico”**

Formulario inicial	Formulario final	Plazo Regulatorio	Responsable del Formulario final
Solicitud de Información (F1)	Respuesta a la Solicitud de Información (F2)	15 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Solicitud de Conexión a la Red (F3)	Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4)	10 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Evaluación de Admisibilidad de la SCR (F4)	Solicitud de Rectificación Antecedentes Admisibilidad (F5)	5 días hábiles	PMGD
Solicitud de Rectificación Antecedentes Admisibilidad (F5)	Rectificación de declaración de Admisibilidad (F6)	10 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Rectificación de declaración de Admisibilidad (F6)	Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)	10 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)	Conformidad a la Respuesta a la SCR (F8)	5 días hábiles	PMGD
Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)	Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9)	1 mes	PMGD
Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9)	Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)	1 mes	DISTRIBUIDORA
Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)	Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11)	1 mes	PMGD
Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11)	Observaciones Finales a los Resultados de Estudios (F12)	10 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Observaciones Finales a los Resultados de Estudios (F12)	Resultados Finales Estudios de Conexión (F13)	10 días hábiles	PMGD
Resultados Finales Estudios de Conexión (F13)	Informe de Criterios De Conexión (F14)	1 mes	DISTRIBUIDORA
Informe de Criterios De Conexión (F14)	Conformidad con ICC (F15)	20 días hábiles	PMGD
Desacuerdo entre las partes	Presentación Controversias (F16)	20 días hábiles	DISTRIBUIDORA/PMGD
Acreditación Hitos Ejecución PMGD (F17)	Validación Hitos Ejecución PMGD (F18)	-	DISTRIBUIDORA
Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19)	Validación Notificación Conexión Proyecto PMGD (F20)	15 días hábiles	DISTRIBUIDORA
Notificación Conexión Proyecto PMGD (F19)	Protocolo de Puesta en Servicio (F21)	30 días hábiles	DISTRIBUIDORA

- CONSIDERACIONES ESPECIALES:**

Para los procesos INS y procesos con Alto Impacto, aplican los mismos plazos señalados en la Tabla 1 a excepción de lo señalado en la tabla 2 y 3.

**Tabla 2: “Plazos regulatorios para procesos de conexión INS”**

Formulario Inicial	Formulario Final	Plazo Regulatorio	Responsable de la Respuesta
Respuesta a la Solicitud de Conexión a la Red (F7)	Informe de Criterios De Conexión (F14)	20 días hábiles	DISTRIBUIDORA

**Tabla 3: “Plazos regulatorios para procesos de conexión NO INS y con Alto Impacto Sistémico”**

Formulario Inicial	Formulario Final	Plazo Regulatorio	Responsable de la Respuesta
Entrega de Estudios de Conexión Preliminares (F9)	Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)	2 meses	DISTRIBUIDORA
Revisión Resultados Preliminares de los Estudios (F10)	Ajuste de Resultados de los Estudios Preliminares (F11)	2 meses	PMGD

**Tabla 4: “Vigencia del ICC desde la manifestación de conformidad según el artículo 64 del DS8”**

Tipo de PMGD	Potencia de inyección (MW)	Plazo Regulatorio	Responsable de la Gestión
PMGD INS	Menor a 1,5 MW	9 meses	PMGD
PMGD NO INS	Entre 1,5 y 3 MW	12 meses	PMGD
PMGD NO INS	Mayor a 3 MW	18 meses	PMGD